

Poz.	Nosaukums, tēh. raksturojums	Mērvienība	Daudzums	Spec. Nr.	Kat. kods
1	Uzskaites sadalīne	Kompl.	1	TS_3101.310	3101.310
2	Jaudas slēdzņa vadības sadalīne	Kompl.	1	TS_3101.5xx	3101.500
3	Spaile zemeļņuma	gab.	8		
4	Piekurzotājs	gab.	3	TS_0703.001	0703.001
5	Pārslēguma novadītājs	gab.	6	TS_1801.002	1801.002
6	Pārslēguma izlādību kronšteins	gab.	2	TS_1804.002	1804.002
7	Sprēģummaiņu komplekss	gab.	1		
8	Galā bāra tāvassēra	gab.	1	TS_0102.003	0102.003
9	Bāra apvure	gab.	3	TS_0110.1xx	0110.100
10	Kabeļgāna aparāte (heleolājs)	Kompl.	1		
11	20kV kabeļs (heleolājs)	gab.	1		
12	Azskārgs kabeļs (heleolājs)	gab.	3		
13	Kabeļsavien (heleolājs)	gab.	6		
14	Nozīmējamie	gab.	3		
15	Endkurspāle	Kompl.	1	TS_2801.001	2801.001
16	Jaudas slēdzis, Rekrēzens	gab.	1	TS_2706.1xx	2706.102
17	Sprēģummaiņu, atpaka 20/000/220V, pašpatēriņa	gab.	3	TS_2723.0xx	2723.0xx
18	Sprēģummaiņu, atpaka 24kV, KLO.5, eļļuuzskāte	m	21	TS_2402.1xx	
20	Vads, pārtēlis	gab.	6	TS_0106.3xx	0106.300
21	Jauda slēdzņa stiprināšanas komplekss	gab.	20		
22	Bāra savien	gab.	1		
23	Kabeļs	gab.	1	TS_2201.1xx	2201.011
24	Stabs koka IV, klase, 12m	gab.	1	TS_2201.1xx	2201.002
25	Stabs koka IV, klase, 10m	gab.	1	TS_2201.1xx	2201.010
26	Stabs koka III, klase, 10m	gab.	4	TS_2201.1xx	2201.012
27	Rīģelis, koka	gab.	3		
28	Rīģeļa stava	gab.	40		
30	Zemējuma savienotāja plāksne (balsts)	gab.	20		
31	Sviena darbu zemiņuma	gab.	28		
32	Distances nagla zs kabeļa (d=12-45mm) mont. uz koka balstiem	m	1		
33	Zemēlāvads AT-35mm2	gab.	1		
34	Absaites enkurs (resējumiņā nav uzrādīts)	gab.	1		

Piezīmes:  
1. Būvprojekta norādītie materiāli var tikt aizstāti ar analogiem saskaņā ar AS "Sadales tīkls" materiālu reģistru.

